



ACTUACIONS CONTRA LA SEQUERA EN EQUIPAMENTS SOCIALS

Recomanació d'actuacions IMMEDIATES

- Campanya de conscienciació de l'ús racional de l'aigua i bones pràctiques en els centres (divulgació dels materials i cartelleria institucional).
- Revisió d'aixetes i derivacions d'instal·lacions per eliminar pèrdues i fuites d'aigua en les xarxes 'domèstiques'.
- Limitació, per mitjans mecànics o amb regulació de claus de pas individuals si existeixen, del cabal d'aigua en punts terminals (aixetes, dutxes, polsadors, etc.) per tal de reduir el consum d'aigua en l'ús habitual d'aquests elements.
- Substitució d'aixetes poc eficients en espais comuns dels edificis per aixetes de flexor regulable.
- Comprovació dels airejadors en les aixetes per tal d'incorporar-los si es detecta alguna aixeta que no en tingui, i substituir-los en cas de detectar calcificacions o elements malmesos.
- Comprovació del funcionament dels sistemes de doble descàrrega en cisternes dels vàters i reducció del seu volum d'aigua amb la inclusió d'elements que permetin descàrregues de volum inferior a l'estàndard de 6 o 3 litres en cada pulsació.

Recomanació d'actuacions A CURT TERMINI

- Substitució dels equips de vàter obsolets o malmesos per altres que incorporin cisternes de doble descàrrega amb volum de fàbrica de 4, 5 i 3 litres, per reduir el consum d'aigua en cada ús.
- Instal·lació de comptadors de consum específic en espais de gran consum d'aigua en els edificis, com espais de cuina, bugaderia, etc., per disposar d'informació més acurada i detectar els punts de major consum o possibles fuites de la xarxa i actuar-hi en conseqüència amb major precisió en cas de detectar anomalies.

Recomanació d'actuacions A MIG TERMINI

- En els casos que sigui físicament possible, instal·lació de dipòsits en plantes soterrani de dipòsits de recollida d'aigües grises per al seu ús en consums secundaris, com el reg de zones enjardinades.
- En edificis on es prevegi la reforma integral dels seus espais i físicament sigui possible, instal·lació de dipòsits de recollida d'aigües grises, tractament d'aquestes segons normativa vigent i creació d'una xarxa de retorn pel seu aprofitament en cisternes de vàters.
- En edificis de nova creació, preveure totes les instal·lacions necessàries pel reaprofitament d'aigües pluvials i aigües grises per tal de reduir el consum d'aigua de xarxa el màxim possible.