

RECORDEU QUE... LEGIONEL·LA, PREVENCIÓ I CONTROL

La legionel·losi és una malaltia infecciosa causada pel bacteri *legionella* que es manifesta per mitjà de diversos símptomes i, en la seva manifestació més greu, pot derivar en una pneumònia i acabar produint la mort de la persona afectada. *Legionella* és un bacteri ambiental que es troba habitualment en les aigües superficials de llacs, rius, estanys, etc. Des d'aquests reservoris naturals, aquest bacteri pot colonitzar els sistemes d'abastament dels nuclis urbans i, a través de la xarxa de distribució de l'aigua, es pot incorporar als sistemes d'aigua sanitària (freda o calenta) o altres sistemes que requereixen aigua per funcionar, com torres de refrigeració, fonts ornamentals, banyeres d'hidromassatge, condensadors evaporatius, etc., on pot trobar unes condicions favorables per multiplicar-se i propagar-se.

[L'Agència de Salut Pública de Catalunya \(ASPCAT\)](#) du a terme actuacions de prevenció de la legionel·losi i de control sanitari oficial en les instal·lacions de risc de dispersió de legionel·la de Catalunya. També supervisa l'autocontrol implementat pels titulars d'aquestes instal·lacions i el control de l'aigua d'aquestes instal·lacions.

La normativa vigent (Decret 352/2004) estableix que el personal que fa operacions higienico sanitàries i tractaments per a la prevenció de la legionel·losi en instal·lacions regulades **ha de disposar d'un nivell de coneixements suficients per realitzar una prevenció efectiva dels riscos per a la salut**. Aquest nivell de coneixements l'ha d'acreditar tant el personal que pertany a una entitat o servei extern contractat com si es tracta de personal propi de l'empresa titular de la instal·lació.

A aquests efectes, aquest personal ha de superar els cursos de formació corresponents, el programa dels quals s'ha d'ajustar als continguts formatius inclosos. El personal **ha de realitzar cada cinc anys un curs d'adequació als**



Associació
Catalana de
Recursos
Assistencials

avenços científics i tècnics dels continguts del programa formatiu establert en aquest Decret, d'una durada mínima de 10 hores que ha d'incloure l'actualització dels seus coneixements sobre legislació vigent en prevenció de legionel·losi i salut laboral, identificació de punts crítics i elaboració de programes de control.

ACRA ha iniciat aquesta setmana [un curs](#) de manteniment higiènic i sanitari d'instal·lacions de risc davant la legionel·losi.

Barcelona, 3 de juliol de 2015